

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG
PHƯƠNG NAM



Trụ sở : 1358/21/5G Đường Quang Trung, P. 14, Q. Gò Vấp, TP. HCM
Tel : 028.62959784 - Fax: 028.62959783
Hot line : 0919797284 - 0919986829
E-mail : moitruongphuongnam@gmail.com
Website : www.moitruongphuongnam.com



PHÒNG THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH ĐẠT CHỨNG NHẬN VIMCERTS 039 & VILAS 682

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số phiếu: 232009 – 232013

- Địa điểm lấy mẫu** : CN CÔNG TY CP SỮA VIỆT NAM – NHÀ MÁY SỮA CẦN THƠ
Đ/c : KCN Trà Nóc, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ
- Phân loại mẫu** : Khí thải tại nguồn
- Ngày lấy mẫu** : 28/03/2023
- Ngày trả kết quả** : 10/04/2023

Chỉ tiêu	Bụi mg/Nm ³	SO ₂ mg/Nm ³	NO _x mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	O ₂ %	CO ₂ %
Nguồn thải						
E1: Bên trong ống khói lò hơi, công suất 4 tấn/h, Nhiên liệu: dầu FO (Toạ độ X= 1117172; Y= 577129)	45	237	312	11	11,88	8,25
E2: Bên trong ống khói lò hơi, công suất 2 tấn/h Nhiên liệu: dầu FO (Toạ độ X= 1117171; Y= 577139)	59	257	95	126	10,80	9,18
E3: Bên trong ống khói lò hơi, công suất 2 tấn/h Nhiên liệu: dầu FO (Toạ độ X= 1117171; Y=577140)	42	424	303	14	5,81	14,90
E4: Bên trong ống khói máy phát Virtus (Toạ độ X=1117172; Y= 577150)	40	13	149	186	19,95	0,41
E5: Bên trong ống khói máy phát Dale (FG Wilson) (Toạ độ X= 1117174; Y= 577153)	52	0	0	647	17,74	2,90
Phương pháp đo, xác định	US EPA Method 5	HD NB - 05				

TL. Trưởng phòng phân tích

Phạm Lê Hoàng Duy



Giám đốc

Nguyễn Thị Ngọc Báu

Ghi chú :

- Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu thử phân tích đã mã hóa như trên
- Không được trích sao một phần hay toàn bộ kết quả phân tích nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty.

1/1