



Trụ sở : 1358/21/5G Đường Quang Trung, P. 14, Q. Gò Vấp, TP. HCM

Hot line : 0919797284 - 0919986829

E-mail : moitruongphuongnam@gmail.comWebsite : www.moitruongphuongnam.com

PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐẠT CHỨNG NHẬN VIMCERTS 039 & ISO/IEC 17025:2017

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số phiếu: 2417667 – 2417669

- Địa điểm lấy mẫu** : CN CÔNG TY CP SỮA VIỆT NAM – NHÀ MÁY SỮA CẦN THƠ
Đ/c : KCN Trà Nóc, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ
- Phân loại mẫu** : Khí thải tại nguồn
- Ngày lấy mẫu** : 05/09/2024
- Ngày trả kết quả** : 18/09/2024

Chỉ tiêu	Lưu lượng m ³ /h	Bụi mg/Nm ³	SO ₂ mg/Nm ³	NO _x mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	O ₂ %	CO ₂ %
Nguồn thải							
E1: Bên trong ống khói lò hơi, công suất 4 tấn/h, Nhiên liệu: dầu FO (Toạ độ X= 577129; Y=1117172)	2410	36	191	241	25	15,10	4,92
E2: Bên trong ống khói lò hơi, công suất 2 tấn/h Nhiên liệu: dầu FO (Toạ độ X= 577139; Y= 1117171)	1810	45	236	117	126	13,15	6,89
E3: Bên trong ống khói lò hơi, công suất 2 tấn/h Nhiên liệu: dầu FO (Toạ độ X= 577140; Y= 1117171)	1420	40	311	174	51	9,10	10,98
Phương pháp đo, xác định	US EPA Method 2	US EPA Method 5	HD NB - 05				

TL. Trưởng phòng phân tích

Phạm Lê Hoàng Duy



Nguyễn Thị Ngọc Báu

Ghi chú :

- Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu thử phân tích đã mã hóa như trên
- Không được trích sao một phần hay toàn bộ kết quả phân tích nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty.

BM02-QT7.8

Lần ban hành: 01-2020



Trụ sở : 1358/21/5G Đường Quang Trung, P. 14, Q. Gò Vấp, TP. HCM

Hot line : 0919797284 - 0919986829

E-mail : moitruongphuongnam@gmail.comWebsite : www.moitruongphuongnam.com

PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐẠT CHỨNG NHẬN VIMCERTS 039 & ISO/IEC 17025:2017

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số phiếu: 2417670 – 2417671

1. **Địa điểm lấy mẫu** : CN CÔNG TY CP SỮA VIỆT NAM – NHÀ MÁY SỮA CẦN THƠ
Đ/c : KCN Trà Nóc, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ
2. **Phân loại mẫu** : Khí thải tại nguồn
3. **Ngày lấy mẫu** : 05/09/2024
4. **Ngày trả kết quả** : 18/09/2024

Chỉ tiêu	Lưu lượng m ³ /h	Bụi mg/Nm ³	SO ₂ mg/Nm ³	NO _x mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	O ₂ %	CO ₂ %
Nguồn thải							
E4: Bên trong ống khói máy phát Virtus (Toạ độ X= 577150; Y= 1117172)	1180	32	24	126	137	17,12	2,90
E5: Bên trong ống khói máy phát FG Wilson (Toạ độ X= 577153; Y= 1117174)	1310	35	12	10	492	18,10	2,15
Phương pháp đo, xác định	US EPA Method 2	US EPA Method 5	HD NB - 05				

TL. Trưởng phòng phân tích

Phạm Lê Hoàng Duy



Nguyễn Thị Ngọc Báu

Ghi chú :

- Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu thử phân tích đã mã hóa như trên
- Không được trích sao một phần hay toàn bộ kết quả phân tích nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty.