



PHƯƠNG NAM

Trụ sở : 1358/21/5G Đường Quang Trung, P. 14, Q. Gò Vấp, TP. HCM

Hot line : 0919797284 - 0919986829

E-mail : moitruongphuongnam@gmail.comWebsite : www.moitruongphuongnam.com

PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐẠT CHỨNG NHẬN VIMCERTS 039 & ISO/IEC 17025:2017

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số phiếu: 2432371 – 2432372

- Địa điểm lấy mẫu** : CN CÔNG TY CP SỮA VIỆT NAM – NHÀ MÁY SỮA CẦN THƠ
Đ/c : KCN Trà Nóc, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ
- Phân loại mẫu** : Khí thải tại nguồn
- Ngày lấy mẫu** : 06/12/2024
- Ngày trả kết quả** : 20/12/2024

Chỉ tiêu	Lưu lượng m ³ /h	Bụi mg/Nm ³	SO ₂ mg/Nm ³	NO _x mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	O ₂ %	CO ₂ %
Nguồn thải							
E1: Bên trong ống khói lò hơi, công suất 4 tấn/h, Nhiên liệu: dầu FO (Toạ độ X= 577129; Y=1117172)	2370	36	177	289	25	15,10	5,40
E2: Bên trong ống khói lò hơi, công suất 2 tấn/h Nhiên liệu: dầu FO (Toạ độ X= 577139; Y= 1117171)	1710	34	194	116	122	14,90	6,10
Phương pháp đo, xác định	US EPA Method 2	US EPA Method 5	HD NB - 05				

TL. Trưởng phòng phân tích

Phạm Lê Hoàng Duy



Nguyễn Thị Ngọc Báu

Ghi chú :

- Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu thử phân tích đã mã hóa như trên
- Không được trích sao một phần hay toàn bộ kết quả phân tích nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty.



Trụ sở : 1358/21/5G Đường Quang Trung, P. 14, Q. Gò Vấp, TP. HCM

Hot line : 0919797284 - 0919986829

E-mail : moitruongphuongnam@gmail.comWebsite : www.moitruongphuongnam.com

PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐẠT CHỨNG NHẬN VIMCERTS 039 & ISO/IEC 17025:2017

PHIẾU KẾT QUẢ KIỂM NGHIỆM

Mã số phiếu: 2432373 – 2432375

1. **Địa điểm lấy mẫu** : CN CÔNG TY CP SỮA VIỆT NAM – NHÀ MÁY SỮA CẦN THƠ
Đ/c : KCN Trà Nóc, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ
2. **Phân loại mẫu** : Khí thải tại nguồn
3. **Ngày lấy mẫu** : 06/12/2024
4. **Ngày trả kết quả** : 20/12/2024

Chỉ tiêu	Lưu lượng m ³ /h	Bụi mg/Nm ³	SO ₂ mg/Nm ³	NO _x mg/Nm ³	CO mg/Nm ³	O ₂ %	CO ₂ %
Nguồn thải							
E3: Bên trong ống khói lò hơi, công suất 2 tấn/h Nhiên liệu: dầu FO (Toạ độ X= 577140; Y= 1117171)	1470	31	287	194	28	8,10	12,40
E4: Bên trong ống khói máy phát Virtus (Toạ độ X= 577150; Y= 1117172)	1390	32	39	102	115	17,90	2,80
E5: Bên trong ống khói máy phát FG Wilson (Toạ độ X= 577153; Y= 1117174)	1310	35	15	11	491	18,40	2,30
Phương pháp đo, xác định	US EPA Method 2	US EPA Method 5	HD NB - 05				

TL. Trưởng phòng phân tích

Phạm Lê Hoàng Duy



Nguyễn Thị Ngọc Báu

Ghi chú :

- Các kết quả phân tích chỉ có giá trị đối với mẫu thử phân tích đã mã hóa như trên
- Không được trích sao một phần hay toàn bộ kết quả phân tích nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của công ty.